

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Data 05.06.2017

Për: OE “Agri-Construction” shpk

Adresa: Rr. “Dibres, ish truproja e shkolles Skenderbej , Kati i II-te, Apartamenti 3, TIRANE

Procedura e prokurimit: Kerkese per Propozim

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Furnizim Vendosje Chiller dhe AHU” në Reanimacionin e SUT, me fond limit total: 7,369,973,32 (shtatë milion e treqind e qjashtëdhjetë e nëntë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre pikë tridhjetë e dy) Lekë pa TVSH

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

cmimi më i ulët ☒ oferta ekonomikisht më e favorshme ☐

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. OE “Agri-Construction” shpk **Nr. Nipti : K01725001F**

Vlera: 7,233,333 leke pa TVSH

2. OE ALTEC shpk **Nr. Nipti : K57923807W**

Vlera: 5,800,000 leke pa TVSH

3. OE AL - TEK sh.p.k. **Nr. Nipti : K48130519Q**

Vlera: 5,400,000 leke pa TVSH

4. OE COMFORT shpk **Nr. Nipti : J61901194M**

Vlera: 5,390,000 leke pa TVSH

5. OE K A C D E D J A shpk **Nr. Nipti : K51712017A**

Vlera: 5,20,000 leke pa TVSH

6. OE SIRETA 2F shpk **Nr. Nipti : K51501008J**

Vlera: 7,344,000 leke pa TVSH

7. OE SULOLLARI shpk **Nr. Nipti : K01529003M**

Vlera: 4,880,000 leke pa TVSH

8. OE SUPERIOR KLIMA shpk **Nr. Nipti : K91712015L**

Vlera: 4,621,666 leke pa TVSH

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

OE SUPERIOR KLIMA shpk skualifikohet pasi:

- Mungon Vertetimi nga Tatimet
- Mungon Xhiro Vjetore
- Mungon Vertetim Banke
- Mungon Bilanci i Vitit 2016
- Taksat Lokale jane Vetem per Bashkine Sarande per vititn 2016
- Mungon List Pagesa Shkurt-Mars 2017

- Mungojne Kontratat e Punonjesve me IQT
- Mungon Autorizimi i Prodhuesit
- Katalogu per pajisjet e Ofruara nuk ka shenja dalluese ku te percaktohet sakte modeli
- Mungon Automjeti me Vinc

OE SULOLLARI shpk skualifikohet pasi

- Produktu i Ofruar sipas katalogut, nuk ploteson specifikimet teknike te pajisjeve te kerkuara. Konkretisht kemi:
CHILLERI
- Kapaciteti Ngrohes 85 kW - 90 kW i kerkuar
- Rryma maksimale 65 A - 75.2 A e kerkuar
- Rrjedhja e Ajrit 27000 m3/h - 29532 m3/h e kerkuar
AHU
- Presioni i Jashtem Statik 220 Pa - 400 Pa i kerkuar

OE K A C D E D J A shpk skualifikohet pasi

- Operator Ekonomik nuk ka te shenuar ne QKR objektin e veprimtarise sipas objektit te prokurimit te kerkuar sipas pikes 2.1.1 te kapacitet ligjor
- Kontratat e ngjashme nuk kane lidhje me objektin e prokurimit. Ne kontrate kemi vendosje Kaldaje dhe jo Chilleri dhe AHU.
- Mungojne punonjesit per Paisje Klimatizim
- Mungojne 3 Certifikatat ISO te kerkuara
- Mungojne dokumentat e Vincit

OE COMFORT shpk skualifikohet pasi

- Produktu i Ofruar sipas katalogut, nuk ploteson specifikimet teknike te pajisjeve te kerkuara. Konkretisht kemi:
AHU
- Presioni i Jashtem Statik 240 Pa - 400 Pa i kerkuar
- Kontrata e Qirase per kamionin me vinc, nuk eshte e rregullt. Thuhet qe bazohet ne ligjin e noterise por nuk ka vule dhe firme te noterit.

OE AL-TEK shpk

- Mungojne kontratat e punes per Elektricistin, Mekanikun dhe Saldatorin
- Produktu i Ofruar sipas katalogut, nuk ploteson specifikimet teknike te pajisjeve te kerkuara. Konkretisht kemi:
CHILLERI
- Rrjedhja e Ajrit 7.7 m3/s = 27720 m3/h - 29532 m3/h e kerkuar

OE ALTEC shpk

- Autorizimi i Prodhues nuk eshte origjinal ose i noterizuar sic kerkohet ne DST
- Katalogu per pajisjet e Ofruara nuk ka shenja dalluese ku te percaktohet sakte modeli

OE SIRETA 2F shpk

- Mungojne kataloget per pajisjet e ofruara
- Mungon autorizimi i Prodhuesit

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë OE **“Agri-Construction” Shpk**, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **7,233,333** (shtate milion e dyqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e tridhjetë e tre) **leke pa TVSH**, është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë **[SPITALIT UNIVERSITAR TE TRAUMES, Rr. “Lord Bajron”, Laprake TIRANE]**, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda **1-DITE** nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë **05.06.2017**

Ankesa: ka ose jo **PO**

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 02.05.2017; 04.05.2017 dhe 25.05.2017

Gjovalin BUSHI
DREJTOR

[Drejtuesi i autoritetit kontraktor]

