

PROJEKTI PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË SHËNDETËSISË

"Vlerësim teknik, hartim projektesh arkitektonike dhe inxhinierike, specifikime teknike, përllogaritje kostoje për Spitalin e Pediatrisë së Përgjithshme brenda territorit të QSUT-së _Tiranë."

PERMBLEDHESE

Nr.	EMERTIMI	TOTALI
1	PUNIME PRISHJE	LEKE -
1.2	PUNIME PERFORCIMI	LEKE -
1.3	PUNIME FASADA	LEKE -
1.4	PUNIME NDERTIMI RIFINITURA	LEKE -
1.5	PUNIME PER SISTEMIME TE JASHTEME	LEKE -
3	INSTALIME ELEKTRIKE	LEKE -
4	INSTALIME MEKANIKE	LEKE -
VLERA TOTALE (PA FOND REZERVE)		-
FONDI REZERVE 5%		-
SUM I :	SHUMA I :	Leke -
	TVSH 20%	Leke -
SHUMA TOTALE I :		LEKE -
PAJISJE		
2	PAJISJET HIDROSANITARE	Lek -
3	PAJISJE ELEKTRIKE	Lek -
4	PAJISJE MEKANIKE	Lek -
SHUMA II :		Lek -
SHUMA TOTALE I + II		LEKE -

PROJEKTI PËR PËRMIRËSIMIN E SISTEMIT TË SHËNDETËSISË

"Vlerësim teknik, hartim projektesh arkitektonike dhe inxhinierike, specifikime teknike, përllogaritje kostoje për Spitalin e Pediatrisë së Përgjithshme brenda territorit të QSUT-së _Tiranë."

PUNIME PRISHJE						
Nr.	Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
(a)			(c)	(d)	(e)	(f =d * e)
1.1		PUNIME PRISHJE E GERMIME DHEU				-
1.1.1	2.426/1	Prishje mure tulle	m ³	2.0		-
1.1.2	analyze	Prishje shtresa ekzistuese komplet ne tualete	m ²	145.8		-
1.1.3	analyze	Prishje suvatime te brendeshme, pjese te demtuara dhe ne nderhyrjet, ne masen 30%	m ²	3,091.0		-
1.1.4	analyze	Prishje veshje muresh me pllaka	m ²	544.0		-
1.1.5	2.426/4	Thyerje solete beton arme	m ³	0.5		-
1.1.6	analyze	Prishje tavane gipsi	m ²	190.0		-
1.1.7	analyze	Heqje dyer	m ²	66.4		-
1.1.8	analyze	Prishje instalime elektrike	Dite pune	7.0		-
1.1.9	analyze	Prishje instalime hidro-sanitare + paisje	Dite pune	7.0		-
1.1.10	2.37/2b	Transport mbetjesh deri 7 km	m ³	30.0		-
Total						-

PUNIME FASADA						
Nr.	Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera

(a)			(c)	(d)	(e)	(f =d * e)
2.2.2 PUNIME PER FASADA						
2.2.2.1	2.310	Suvatim i jashtem per fasada ekzistuese	m ²	690.0		-
2.2.2.2	2.404	Lyerje me boje hidroplastike ne fasada	m ²	2,303.0		-
Total						-

		PUNIME RIFINITURE				
Nr.	Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
(a)			(c)	(d)	(e)	(f =d * e)
2.3.1 MURE DHE TAVANE						
2.3.1.3	analize	Mur gipsi, Rei 120, diamant, trashesia t=12.5 cm, + lesh guri t=6cm	m ²	72.0		-
2.3.1.12	analize	Tavan me panele kundra lageshtires acuatec 60x60	m ²	49.0		-
2.3.1.13	analize	Tavan me pllaka gipsi te vazhduar	m ²	94.0		-
2.3.2 HIDROIZOLIME SHTRESA DHE VESHJE						
2.3.2.1	2.196/b	Hidroizolime ne dyshemet me dy duar guajne + prajmer	m ²	159.0		-
2.3.2.6	2.264	Llaç çimento,	m ²	292.0		-
2.3.2.14	2.267/b	Dysheme me pllaka gres ne tualete	m ²	146.0		-
2.3.2.17	2.300	Suvatim solete beton arme	m ²	137.0		-
2.3.2.18	2.310	Suvatime mure te brendeshme	m ²	927.0		-
2.3.2.19	2.330	Patinime tavane gipsi te vazhduara	m ²	143.0		-
2.3.2.20	2.328	Patinime mure ndarese gipsi	m ²	72.0		-
2.3.2.23	2.404	Lyerje me boje hidroplastike veteajrosese ne tavane	m ²	740.0		-

2.3.2.25	2.404/1	Lyerje muri I brendshem boje hidroplastike veteajrosese	m ²	3,091.0		-
	2.403	Lyerje me boje vaji ne mure sipas V.T	m ²	1,030.0		-
2.3.2.26	2.326	Veshje muri me pllaka gres, ne tualete	m ²	544.0		-
2.3.3		DYER DHE DRITARE				-
2.3.3.2	2.388	Dere e brendeshme MDF me kase druri	m ²	66.4		-
2.3.4		PUNIME PERFORCIMI				-
2.3.4.1	analize	Perfocimi i kati te trete me ane te pntelave, te cilat do te vendosen çdo 50 cm nga njera tjetra, me ngarkese mbajtese 20kN, gjatesi max 5m dhe min 3 m, sipas specifikimeve teknike	cope	1,620.0		-
2.3.5		PAISJE SANITARE				-
2.3.5.1	analize	Tualet +rubinet	cope	35.0		-
2.3.5.2	analize	Lavaman banjo + rubinet	cope	49.0		-
2.3.5.3	analize	Pilete + grup	cope	35.0		-
Total						-

SISTEMIME TE JASHTEME						
Nr.	Nr. Analize	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
(a)			(c)	(d)	(e)	(f =d * e)
PUNIME SISTEMIMI						
	3.620	Shtrese me pllaka betoni vetbllokuese mbi shtrese rere 5cm ne trotuare	m ²	50.0		-
Total						-

Nr.	Ref	Ref. Manualit te Cmimeve	PUNIME PER INSTALIMI I SISTEMEVE MEKANIKE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
(a)				(c)	(d)	(e)	(f = d * e)
4.1	2.4.1		KARTELA SINJALIZIMI				-
4.1.1	2.4.1.1	An	F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	cope	1.00		-
4.1.2	2.4.1.1	An	F.V Hidrant zjarri (AL-5212-B)	cope	4.00		-
4.1.3	2.4.1.1	An	F.V Fikese zjarri me CO2 (AL-5206-B)	cope	1.00		-
4.1.4	2.4.1.1	An	F.V Fikese zjarri me pluhur (AL-5203-B)	cope	21.00		-
4.1.5	2.4.1.1	An	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	4.00		-
4.1.6	2.4.1.1	An	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	40.00		-
4.1.7	2.4.1.1	An	F.V Rrezik tension I larte	cope	1.00		-
4.1.8	2.4.1.1	An	F.V Ndalim I shuarjes me uje	cope	1.00		-
Total						2.4.1	-
4.2	2.4.2		SISTEMI I FURNIZIMIT ME UJI SANITAR				
			RRJETI I SHPERNDARJES SE UJIT SANITAR				-
4.2.1	2.4.2.1	An	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (\varnothing 16 X 2.0) mm, i termoizoluar $\delta=6$ mm	ml	920.00		-

4.2.2	2.4.2.1	An	F.V Tubo PEX/al,DN 12 ($\varnothing 20 \times 2.0$) mm, i termoizoluar $\delta = 6\text{mm}$	ml	500.00	-	
4.2.3	2.4.2.3	An	F.V Bryla AL-PEX $\varnothing 16 \times 1/2$ F, me prese	cope	107.00	-	
4.2.4	2.4.2.3	An	F.V Bryla AL-PEX $\varnothing 20 \times 1/2$ F, me prese	cope	28.00	-	
4.2.5	2.4.2.5	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi.(Shirit metalik, gozhde, fasheta)	Komplet	1.00	-	
4.2.6	2.4.2.6	2,491/a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , $\varnothing 20 \times 3.4$ mm PN 16	ml	40.00	-	
4.2.7	2.4.2.6	2,491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , $\varnothing 25 \times 4.2$ mm PN 16	ml	85.00	-	
4.2.8	2.4.2.6	2,491/c	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , $\varnothing 32 \times 5.4$ mm PN 16	ml	70.00	-	
4.2.9	2.4.2.6	2,491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , $\varnothing 40 \times 5.5$ mm PN 16	ml	6.00	-	
4.2.10	2.4.2.6	An-153	F.V Tuba ujesjellesi PP-R , $\varnothing 50 \times 6.9$ mm PN 16	ml	45.00	-	
4.2.11	2.4.2.6	An	F.V Tuba ujesjellesi PP-R , $\varnothing 63 \times 8.6$ mm	ml	115.00	-	
4.2.12	2.4.2.5	An	F.V Rakorderi per mberthim tubosh PP-R $\varnothing 50 - \varnothing 63$	Komplet	1.00	-	
4.2.13	2.4.2.13	2,535/a	F.V. Termoizolim tubi $\varnothing 20"$ me armofleks	ml	500.00	-	
4.2.14	2.4.2.13	2,535/b	F.V. Termoizolim tubi $\varnothing 25"$ me armofleks	ml	110.00	-	
4.2.15	2.4.2.13	2,535/c	F.V. Termoizolim tubi $\varnothing 32"$ me armofleks	ml	70.00	-	
4.2.16	2.4.2.13	2,535/d	F.V. Termoizolim tubi $\varnothing 40"$ me armofleks	ml	6.00	-	
4.2.17	2.4.2.13	2,535/f	F.V. Termoizolim tubi $\varnothing 50"$ me armofleks	ml	45.00	-	

4.2.18	2.4.2.13	2,535/g	F.V. Termoizolim tubi Ø 63" me armofleks	ml	115.00			-
4.2.19	2.4.2.19	An	F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4"	cope	9.00			-
4.2.20	2.4.2.19	An	F.V Saracinesk kendore me hollandez 1"	cope	84.00			-
4.2.21	2.4.2.21	An-9	F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare	cope	93.00			-
4.2.22	4.2.22	An	F.V. Valvol nderprerese DN 25 (Ø1")	cope	9.00			-
4.2.23	2.4.2.23	An	F.V Set kolektoresh 3/4 " (2+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	komplet	1.00			-
4.2.24	2.4.2.23	An	F.V Set kolektoresh 3/4 " (3+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	komplet	14.00			-
4.2.25	2.4.2.23	An	F.V Set kolektoresh 1" (3+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	komplet	12.00			-
4.2.26	2.4.2.23	An	F.V Set kolektoresh 1 " (4+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	komplet	3.00			-
4.2.27	2.4.2.23	An	F.V Set kolektoresh 1 " (5+3) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	komplet	1.00			-
4.2.28	2.4.2.5		F.V Elemente montimi dhe mberthimi.(Shkume)	komplet	1.00			-
4.2.30		An	F. Boiler Elektrik 80 L	komplet	29.00			-
4.2.31		An	F. Boiler Elektrik 15 L	komplet	10.00			-
Total 2.4.2								-
2.4.3	2.4.3		SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA					-
			SHKARKIMET NE PLANIMETRI TE WC-ve					
4.3.1	2.4.3.1	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 110	ml				-

						380.00		
4.3.2	2.4.3.1	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 75	ml	55.00			-
4.3.3	2.4.3.1	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 50	ml	200.00			-
4.3.4	2.4.3.4	An	F.V Pilete dyshemeje d 50 dopio sifon	cope	9.00			-
4.3.5	2.4.3.5	An	F.V Pilete lineare d 50	cope	26.00			-
4.3.6	2.4.2.5	An	F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri, Upa metalike betoni, Gur fresibel, etj)	komplet	1.00			-
			KOLLONAT E SHKARKIMEVE DHE BALANCIMIT					-
4.3.7	2.4.3.1	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 110	ml	210.00			-
4.3.8	2.4.3.1	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 75	ml	90.00			-
4.3.9	2.4.3.1	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 50	ml	95.00			-
4.3.10	2.4.2.5		F.V Elemente mberthyes e fiksues (fasheta , upa , prizhioner)	komplet	1.00			-
4.4	2.4.4		IMPIANTI HVAC- IMPIANTI HIDRONIK, IMPIANTI I AJRIT			Total	2.4.3	-
			IMPIANTI HIDRONIK					
4.4.1	2.4.4.1	2.493	F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 3/4" Pn 16 bar)	kg	350.00			-
4.4.2	2.4.4.1	2.493	F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 1" Pn 16 bar)	kg	280.00			-
4.4.3	2.4.4.1	2.493	F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 1¼" Pn 16 bar)	kg				-

						150.00		
4.4.4	2.4.4.1	2.493	F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 1 1/2" Pn 16 bar)	kg	370.00			-
4.4.5	2.4.4.1	2.493	F.V Tuba celiku+ rakorderi i (Ø 2 " Pn 16 bar)	kg	300.00			-
4.4.6	2.4.4.1	2.493	F.V Tuba celiku+ rakorderi (Ø 2 1/2 " Pn 16 bar)	kg	450.00			-
4.4.7	2.4.2.1	An	F.V Tuba PEX/al,DN 15 (Ø20 X2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm (per lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uji nen 370 l/h)	ml	180.00			-
4.4.8	2.4.2.1	An	F.V Tuba PEX/al,DN 20 (Ø26 X3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm (per lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uji mbi 370 l/h)	ml	150.00			-
4.4.9	2.4.4.9	374	F.V Elektroda saldimi	kg	5.00			-
4.4.10	2.4.2.13	2,535/h	F.V Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks	ml	150.00			-
4.4.11	2.4.2.13	2,535/g	F.V Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks	ml	80.00			-
4.4.12	2.4.2.13	2,535/f	F.V Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks	ml	90.00			-
4.4.13	2.4.2.13	2,535/d	F.V Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks	ml	60.00			-
4.4.14	2.4.2.13	2,535/c	F.V Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks	ml	75.00			-
4.4.15	2.4.2.13	2,535/b	F.V Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks	ml	95.00			-
4.4.16	2.4.4.16	4.168	F.V. Çajrues 3/4"	cope	4.00			-
4.4.17	2.4.4.17	83	F.V Boje kundra ndryshkut	kg	50.00			-
			INSTALIMET E SISTEMIT TE AJRIT					-

4.4.18	2.4.4.18	An	F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambjente spitalore te brendshme. Teknologjia e panelit: Piral HD Hydrotec antimikrobial me vete-pastrim. Spesori 20.5mm, densiteti 52 kg/m ³ , trashesia e aluminit 80/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar, klasa e reagimit ndaj zjarrit 0-1 referuar dekretit ministerial italian 26/06/84 ose klasa B sipas standardit EN13501-1 te komunitetit europian.	m ²	552.00	-	
4.4.19	2.4.4.19	An	F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambjente spitalore te jashtme. Teknologjia e panelit: Piral HD Hydrotec antimikrobial me vete-pastrim. Spesori 30.5mm, densiteti 48 kg/m ³ , trashesia e aluminit 200/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar, shtresa e jashtme rezistente ndaj kushteve atmosferike 200μ. Klasa e reagimit ndaj zjarrit 0-1 referuar dekretit ministerial italian 26/06/84 ose klasa B sipas standardit EN13501-1 te komunitetit europian.	m ²	15.00	-	
4.4.20	2.4.4.20	An	F.V Grile alumini te lugeta me flete te levizeshme 2Dr 80x40	cope	13.00	-	
4.4.21	2.4.4.20	An	F.V Grile alumini te lugeta me flete te levizeshme 2Dr 80x20	cope	4.00	-	
4.4.22	2.4.4.20	An	F.V Grile alumini te lugeta me flete te levizeshme 2Dr 100x20	cope	3.00	-	
4.4.23	2.4.4.20	An	F.V Grileshiu 2Dr 60x70	cope	2.00	-	
4.4.24	2.4.4.23	An	F.V Damper volumor manual Ø150. Llamarin e zinkuar	cope	24.00	-	
4.4.25	2.4.4.25	An	F.V Qafore llamarine Ø150	cope	24.00	-	

4.4.26	2.4.4.26	An	F.V Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami Ø150	ml	20.00		-
					Total	2.4.4	
4.5	2.4.5		SISTEMI I GAZIT MEDIKAL				-
			NJESI TERMINALE NE SHTRETER				
4.5.1	2.4.5.1	An	F.V Tub bakri Mjeksor Φ12x0.7mm	ml	225.00		-
4.5.2	2.4.5.1	An	F.V Tub bakri Mjeksor Φ15x0.7mm	ml	55.00		-
4.5.3	2.4.5.1	An	Elmente ndihmes	cope	1.00		-
					Total	2.4.5	-
					TOTAL _I_ LEKE		-
MAKINERI E PAJISJE							
4.6			SISTEMI I MBROJTJES NGA ZJARRI				-
			MAKINERI E PAJISJE				
4.6.1		An	F. kontroll I hidranteve (lances, saracineskes zorres), testimi dhe veninen ne pune etyre	cope	4.00		-
4.6.2		An	F. kontroll I lidhjes me autopompen, testimi I saj dhe venien ne pune	cope	1.00		-
4.6.3		An	F. Kontroll I pompes dhe e instalimeve ndihmese dhe venien serisht ne pune te pompes per impiantin e mbrojtjes ndaj zjarrit	cope	1.00		-
Total							-
2.7	2.4.3		SISTEMI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE ZEZA				-
			SHKARKIMET NE PLANIMETRI TE WC-ve				

4.7.1	2.4.7.1	An	F. Ventilator Banje - Kapaciteti: 100 m ³ /h; - Fuqi nominale max – 14 W; - Tensioni: 220V - Renia e presionit - 50 Pa.	cope	2.00		-
Total					2.4.3		-
			SISTEMI I AJRIT TE KONDICIONUAR -				-
4.7.2		An	F. çmontim njesive te brendshme kanalore, pastrim serpentine, pastrim filtrash, montim dhe venien ne pune te pajisjeve kanalore	cope	13.00		-
4.7.3	2.4.7.3	An	F. Njesi Rikuperatore Ajri me kompresor te integruar - Inverter V.ajri. 2300 m ³ /h Fel.0.92x2 kW 3F~230V,50Hz Presioni statik dergim /kthim 100 Pa Fel. Kompresorit 3.8 kW 3F~400V,50Hz Fel.totale 5.64 kW 3 F~400v,50Hz Kapaciteti termik ne Ngrohje Kopresor + Rekuperim =22.8 kW Kapaciteti termik ne Ftohje Kopresor + Rekuperim =15.8 kW Niveli i zhurmës 57 dB(A)	cope	1.00		-
			SISTEMI I AJRIT TE KONDICIONUAR - PAJISJET PER AHU				-
4.7.4		An	F. Chiller pompe nxehtesie. Defektim teknik dhe rivenie ne funksionim (Pastrim I serpentinave, riparim sherbim I kompresoreve, nderrim vaj, mbushje me gaz,nderim filtrash, nderrim valvolash, sherbim ventilatorit,kit hidraulik, izolim te tubave dhe rakorderive qe eshte demtuar izolimi, mbushje me uje me antifrise, riparim	cope	2.00		-

			paneli komandimi)							
			Total							-
			CENTRALET E UJIT TE FTOHTE SANITAR-PERPUNIMI I UJRAVE TEKNIKE							-
4.7.5		An	F. Kontroll I pompes dhe e instalimeve ndihmese dhe venien serisht ne pune te pompes per impiantin e furnizimit me uje	cope	1.00					-
			Total							-
			TOTAL _II_ LEKE							-

PUNIME ELEKTRIKE							
Nr	Nr. Analize		Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera	
(a)			(c)	(d)	(e)	(f = d * e)	
1.1		Sistemi elektrik i shperndarjes					-
1.1.1		Sistemi i shperndarjes Q0					-
an E-1.1.15.1	3.8	F.V. Kasete G L600 18M	cope	1			-
an E-1.1.15.2	3.8	F.V. Porte trasparente 18M Prisma G.	cope	3			-
an E-1.1.2.3	3.8	F.V. Drejtues per pajime modular G	cope	3			-
an E-1.1.4.3	3.8	F.V. Kapak ballor modular 4M	cope	3			-
an E-1.1.17	3.8	F.V. Kapak ballor modular 5M	cope	3			-
an E-1.1.2.6	3.8	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	3			-
an E-1.1.20.6	3.8	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	3			-

an E-1.1.1.23	3.8	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	3			-
an E-1.1.1.24	3.8	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	3			-
an E-1.1.20.7	3.8	F.V. Llambe sinjale 110-230Vca	cope	7			-
an E-1.1.11.4	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	3			-
an E-1.1.4.11	3.8	F.V. Automat diferencial VigiiC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3			-
an E-1.1.1.4.7	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	3			-
an E-1.1.4.10	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	3			-
an E-1.1.4.12	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 20A 6000A	cope	3			-
an E-1.1.4.5	3.10	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	3			-
1.1.2		Sistemi i shperndarjes Q1					-
an E-1.1.15.1	3.8	F.V. Kasete G L600 18M	cope	1			-
an E-1.1.15.2	3.8	F.V. Porte trasparente 18M Prisma G.	cope	1			-
an E-1.1.2.3	3.8	F.V. Drejtues per pajime modulare G	cope	4			-
an E-1.1.4.3	3.8	F.V. F.V. Kapak ballor modular 4M	cope	4			-
an E-1.1.1.17	3.8	F.V. Kapak ballor modular 5M	cope	1			-
an E-1.1.2.6	3.8	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.20.6	3.8	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1			-

an E-1.1.1.23	3.8	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1			-
an E-1.1.1.24	3.8	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	1			-
an E-1.1.20.7	3.8	F.V. Llambe sinjale 110-230Vca	cope	2			-
an E-1.1.11.4	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	5			-
an E-1.1.4.11	3.8	F.V. Automat diferencial VigiiC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	1			-
an E-1.1.1.4.7	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	2			-
an E-1.1.4.10	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	3			-
an E-1.1.4.12	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 20A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.5	3.10	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	3			-
1.3		Sistemi i shperndarjes Q2					-
an E-1.1.15.1	3.8	F.V. Kasete G L600 18M	cope	1			-
an E-1.1.15.2	3.8	F.V. Porte trasparente 18M Prisma G.	cope	1			-
an E-1.1.2.3	3.8	F.V. Drejtues per pajime modulare G	cope	1			-
an E-1.1.4.3	3.8	F.V. F.V. Kapak ballor modular 4M	cope	1			-
an E-1.1.1.17	3.8	F.V. Kapak ballor modular 5M	cope	1			-
an E-1.1.2.6	3.8	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.20.6	3.8	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1			-

an E-1.1.1.23	3.8	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1			-
an E-1.1.1.24	3.8	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	1			-
an E-1.1.20.7	3.8	F.V. Llambe sinjale 110-230Vca	cope	1			-
an E-1.1.11.4	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.11	3.8	F.V. Automat diferencial VigiiC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	4			-
an E-1.1.1.4.7	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	2			-
an E-1.1.4.10	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	4			-
an E-1.1.4.12	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 20A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.5	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	1			-
1.4		Sistemi i shperndarjes Q3					-
an E-1.1.15.1	3.8	F.V. Kasete G L600 18M	cope	1			-
an E-1.1.15.2	3.8	F.V. Porte trasparente 18M Prisma G.	cope	1			-
an E-1.1.2.3	3.8	F.V. Drejtues per pajime modulare G	cope	4			-
an E-1.1.4.3	3.8	F.V. F.V. Kapak ballor modular 4M	cope	2			-
an E-1.1.1.17	3.8	F.V. Kapak ballor modular 5M	cope	2			-
an E-1.1.2.6	3.10	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.20.6	3.10	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1			-

an E-1.1.1.23	3.8	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1			-
an E-1.1.1.24	3.8	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	2			-
an E-1.1.20.7	3.8	F.V. Llambe sinjale 110-230Vca	cope	1			-
an E-1.1.11.4	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	2			-
an E-1.1.4.11	3.8	F.V. Automat diferencial VigiiC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	1			-
an E-1.1.1.4.7	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.10	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.12	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 20A 6000A	cope	4			-
an E-1.1.4.5	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	1			-
1.5		Sistemi i shperndarjes Q4					-
an E-1.1.15.1	3.8	F.V. Kasete G L600 18M	cope	1			-
an E-1.1.15.2	3.8	F.V. Porte trasparente 18M Prisma G.	cope	1			-
an E-1.1.2.3	3.8	F.V. Drejtues per pajime modulare G	cope	2			-
an E-1.1.4.3	3.8	F.V. F.V. Kapak ballor modular 4M	cope	2			-
an E-1.1.1.17	3.8	F.V. Kapak ballor modular 5M	cope	1			-
an E-1.1.2.6	3.8	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	2			-
an E-1.1.20.6	3.8	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	2			-

an E-1.1.1.23	3.8	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1			-
an E-1.1.1.24	3.8	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	1			-
an E-1.1.20.7	3.8	F.V. Llambe sinjale 110-230Vca	cope	8			-
an E-1.1.11.4	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.11	3.8	F.V. Automat diferencial VigiiC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3			-
an E-1.1.1.4.7	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.10	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	8			-
an E-1.1.4.12	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 20A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.5	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	3			-
1.6		Sistemi i shperndarjes Q5					-
an E-1.1.15.1	3.8	F.V. Kasete G L600 18M	cope	1			-
an E-1.1.15.2	3.8	F.V. Porte trasparente 18M Prisma G.	cope	1			-
an E-1.1.2.3	3.8	F.V. Drejtues per pajime modulare G	cope	2			-
an E-1.1.4.3	3.8	F.V. F.V. Kapak ballor modular 4M	cope	3			-
an E-1.1.1.17	3.8	F.V. Kapak ballor modular 5M	cope	1			-
an E-1.1.2.6	3.8	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.20.6	3.8	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1			-

an E-1.1.1.23	3.8	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1			-
an E-1.1.1.24	3.8	F.V. Sigurese STI 3P+N 10.3x38 500V	cope	1			-
an E-1.1.20.7	3.8	F.V. Llambe sinjale 110-230Vca	cope	4			-
an E-1.1.11.4	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.11	3.8	F.V. Automat diferencial VigiiC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	5			-
an E-1.1.1.4.7	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	2			-
an E-1.1.4.10	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	4			-
an E-1.1.4.12	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 20A 6000A	cope	1			-
an E-1.1.4.5	3.8	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	5			-
1.2		Metalic Trays					-
an E-1.2.1	5.4	F.V. Kanaline metalike Zn 100x75 e birezuar perfshire bashkueset	ml	615			-
an E-1.2.2	5.4	F.V. Kapak per kanaline Zn 100x75	ml	615			-
an E-1.2.9	5.4	F.V. Aksesore per kanaline Zn 100x75 (Xhunto, Bashkuese, Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbyllës fundore ne plan, ne ngjitje, kapak akssoresh etj sipas rastit)	cope	60			-
an E-1.2.13	5.4	F.V. Vide M6x12 koke sferike	cope	2200			-

an E-1.2.14	5.4	F.V. Suporte per montim kanaline Zn 100x75 (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situate, me te gjithe aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)	cope	615			-
an E-1.2.18	5.4	F.V. Punto betoni D8	cope	10			-
an E-1.2.19	5.4	F.V. Flete guri per metal D115	cope	3			-
an E-1.2.21	5.4	F.V. Materiale te tjera plotesuese (profile, stafa, aksesor per kende variabel, element tokezues, kapak per aksesor)	cope	0.03			-
1.3		Kabull i tensionit te ulet per rrjetin e energjise dhe ndricimit					-
an E-1.3.19	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x10 mm ²	ml	40			-
an E-1.3.20	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x6 mm ²	ml	20			-
an E-1.3.21	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG7-OR ; S=5x4 mm ²	ml	30			-
an E-1.3.22	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x2.5 mm ²	ml	30			-
an E-1.3.23	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=5x1.5 mm ²	ml	30			-
an E-1.3.24	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x4 mm ²	ml	1320			-
an E-1.3.25	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x2.5 mm ²	ml	1600			-
an E-1.3.26	5.1 5.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG7-OR; S=3x1.5 mm ²	ml	120			-
2.481/1	5.1 5.3	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm ²	ml	360			-

2.481/2	5.1 5.3	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm ²	ml	2870	-
2.481/3	5.1 5.3	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1*4mm ²	ml	200	-
an E-1.3.33	5.1 5.3	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm ² , per 4 deje.	cope	30	-
480/1	5.1 5.3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm,	ml	120	-
480/2	5.1 5.3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,	ml	160	-
an E-1.3.43	3.10	F.V. Kanaline plastike 90/60 mm me aksesore (kthesa, ti etj)	ml	650.00	-
1.4		Sistemi i rrjetit te energjise			-
2.485/d	6	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha	cope	139	-
an E-1.4.7	6	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa etj	cope	139	-
an E-1.4.9	6	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-5 dim. 150*100*50 mm	cope	22	-
an E-1.4.10	6	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	cope	3	-
Totali i instalimeve elektrike					

PAJISJE ELEKTRIKE					
2.1		Sistemi i Ndricimit			
an EP-1.16.1	4.1	F.V. Tipi 1_Ndricues 60/60cm, IP40, 1350 lumen, 4000K, Ra1b, G13, IK03, 230V/50Hz	cope	14	-

an EP-1.16.2	4.1	F.V. Tipi 2_Ndriçues tavanor, ne forme rrethore LED I perdorur ne tualete, dimensione: Ø 100 mm (PF 10 OSE ekuivalente), H =30 mm, 0.3 kg, shkalla e mbrojtjes: IP43, 4.3W, 3000K, 400lm, 230v,50-60 Hz	cope	22		
Totali i pajisjeve elektrike						-