

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

SPECIFIKIMET TEKNIKE:

Te dhenat teknike te pellet druri te jene si me poshte;

Nr	Treguesit	Njesia	parametrat
1	Densiteti	Kg/m ³	650
2	Fuqia kalorifike	Kw	4 – 4.2
3	Mbetja mbas djegjes (hirit)	%	0.1 – 0.2
4	Permbajtja e squfurit	%	0.0025 – 0.0030
5	Ambalazhimi	Thase	15 kg
6	Lageshtira	%	8.5 – 9.5
7	Dimensioni	mm	6 - 8
8	Gjatesia	mm	30 – 40

Pershkrimi dhe kerkesat e Autoritetit Kontraktor:

- Lenda djegese e kerkuar per furnizim do te levrohen nga kontraktuesi sipas kerkesave.
- Kontraktuesi duhet te siguroje furnizim te vazhdueshem per 24 ore ne dite dhe sipas cilesise se kerkuar.
- Furnizimi me pellet nga ana e subjektit kontraktues do te behet nga ora 08:00 deri ne oren 16:00, nga dita e hene ne te premte.

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr	Emertimi i punimeve	Njesi	Sasi
	Blerje lende djegese Pelet per ngrohje, Spitali Korce	kg	150,000

Afatet e lëvrim:

Nga data 15.10.2016 deri ne date 31.12.2016

Public Health Sector