

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Operatori ekonomik fitues duhet të ketë 3 kaldaja pelleti (2 cope kaldaja me fuqi 500kw dhe 1 cope 45kw), që do të instalohen në ambjentet e spitalit psikiatrik Elbasan dhe qendrave në varesi dhe do të jenë në përdorim deri në përfundim të kontratës nga autoriteti kontraktor. Kostot e mirëmbajtjes së kaldajave do të paguheshin nga operatori ekonomik fitues.

Malli objekt kontrate (briket pellet) duhet të jetë mall i cili përdoret vetëm për kaldajat.

Malli duhet të ketë të dhënat si më poshtë:

Paketimi në thasë plastike hermetike që mban 15 kg

Dimensionet:

gjatësia: 20-60mm


diametri: 6mm

fuqia kalorifike: 5kW/kg

lagështia: 5-8%

mbetja (hiri): 1%

perberja: 85% dru ahur 15% dru bredhi



SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

nr	artikulli	njesi	sasi	cmim	vlera
1	Pellet briket	kg	48960		
	shuma				
	tvsh				
	shuma me tvsh				

Afatet e lëvrim:

Nga data e lidhjes se kontrates deri me date 15.03.2017

